

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
центр развития ребенка -  
«Детский сад №170 «Антошка»  
656055, г.Барнаул, ул. Юрина, 267  
ИНН/КПП 2223041999 222301001  
тел/факс 22-63-87, e-mail:  
ds170barnaul@mail.ru

Инспектору отделения надзорной  
деятельности и  
профилактической работы  
по Ленинскому району управления  
территориального отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы №1 А.В. Вдовину

от 16.11.2020 № 176  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности  
по предписанию №179/1/1

№ Предписания	Проведенная работа по устранению
1	Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений составляет 0,9 м до 1,2 м, что соответствует проекту здания.
2	План эвакуации утвержден.
3	Декоративная отделка ограждений в лестничных клетках устранена.
4	Огнетушители закрепили на высоте 1,5 метра.
5	Присоединение (навязка) пожарного рукава к полугайке соответствует требованиям.
6	На всех дверях, отделяющие лестничные клетки от поэтажных помещений, имеют устройства для самозакрытия.
7	Сертификат на линолеум в переходе имеется.
8	Сертификат на ковровое покрытие имеется.
9	Ковровое покрытие на лестничных клетках устранены.
10	Ключи для открывания пожарных шкафов имеются.
11	Требования ПБ по системе оповещения и управления эвакуацией находятся в работе.
12	Требования ПБ внутреннего водопровода находятся в работе.

Заведующий



О.П.Каталийчук