

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району  
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1  
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,  
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

г. Барнаул  
(место составления акта)

«03» ноября 2020 г.  
(дата составления акта)  
«11» час. «00» мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 179

По адресу/адресам: г. Барнаул, ул. Юрина, 267  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 179 от «15» октября 2020 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка» (территория, нежилые помещения; Правообладатель объекта защиты: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка»)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

21.10.2020 с 9 час. 0 мин. по 10 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

03.11.2020 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня 02 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Каталийчук Оксана Петровна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

«15» октября 2020 г. в 10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Вдовин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, инициалы, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации; выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Каталийчук Оксана Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений менее 1,2 м (ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.16, СНиП 21-01-97\*, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Не утвержден план эвакуации (п. 7 Правила противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в работоспособном состоянии, замеренные параметры АПС не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол № 786/20 от 21.10.2020 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю) (п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 : п. 13.3.10 /п.13.4.1, п.13.3.6, п.13.14.7/п.13.14.8, п.13.15.12/ п. 13.15.3, п.13.15.15/п.13.15.3, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Система оповещения и управления эвакуацией в здании находится в работоспособном состоянии, замеренные параметры СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол № 787/20 от 21.10.2020 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю) (п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 : п. 13.3.10 /п.13.4.1, п.13.3.6, п.13.14.7/п.13.14.8, п.13.15.12/ п. 13.15.3, п.13.15.15/п.13.15.3, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

пожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.2 п.8 СП 3.13130.2009; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Замеренные параметры внутреннего противопожарного водопровода не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол № 788/20 от 21.10.2020 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю)(п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 , ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Декоративная отделка ограждений в лестничных клетках выполнена из горючих материалов (ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25\*, СНИП 21-01-97\*, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра(п. 480 Правила противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Присоединение пожарного рукава к полугайке не соответствует требованиям(В соответствии с ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Не все двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных помещений, имеют устройства для самозакрывания (некоторые доводчики находятся в разобранном состоянии) (ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18 СНИП 21-01-97\*; п. 62 Правила противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- На первом этаже на путях эвакуации горючие материалы (линолеум в переходе, не предоставлен сертификат соответствия)(ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25\*, СНИП 21-01-97\*, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Ковровое покрытие спортивного зала выполнено из горючего материала (не предоставлен сертификат соответствия)(ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25\*, СНИП 21-01-97\*, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- На путях эвакуации горючие материалы (ковровое покрытие на лестничных клетках, в коридорах)(ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25\*, СНИП 21-01-97\*, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»);

- Не во всех пожарных шкафах имеется ключ для открывания(п. 18 Правила противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка»)

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 179/1/1 от «03» ноября 2020 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 169 от «03» ноября 2020 г.
3. Проверочный лист

Подписи лиц, проводивших проверку: Вловин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Каталийчук Оксана Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«3» ноября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219