

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mail: pch-4altkr@mail.ru**

179/1/1

Предписание №

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –
«Детский сад № 170 «Антошка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 179 от «15» октября 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 21.10.2020 9:00-10:00 03.11.2020 10:00-11:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Юрина, 267.

проверку проводил(а):

Вдовин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Гросс Сергей Фёдорович-начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по АК, Шерстюк Борис Анатольевич-старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по АК

совместно с: Заведующий Каталийчук Оксана Петровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений менее 1,2 м	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.16, СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
2	Не утвержден план эвакуации	п. 7 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2021	
3	Автоматическая пожарная сигнализация находится в работоспособном состоянии, замеренные параметры АПС не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол № 786/20 от 21.10.2020 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю)	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 : п. 13.3.10 /п.13.4.1, п.13.3.6, п.13.14.7/п 13.14.8, п.13.15.12/ п. 13.15.3, п.13.15.15/п.13.15.3	01.06.2021	
4	Система оповещения и управления эвакуацией в здании находится в работоспособном состоянии, замеренные параметры СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол № 787/20 от 21.10.2020 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю)	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", табл.2 п.8 СП 3.13130.2009; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009, п 3.4 СП 3.13130.2009	01.06.2021	
5	Замеренные параметры внутреннего противопожарного водопровода не соответствуют требованиям пожарной безопасности (протокол № 788/20 от 21.10.2020 проведенных технических	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008	01.06.2021	

	измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю)	N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 10.13130.2009	
6	Декоративная отделка ограждений в лестничных клетках выполнена из горючих материалов	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*	01.06.2021
7	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра	п. 480 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2021
8	Присоединение пожарного рукава к полугайке не соответствует требованиям	В соответствии с ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.06.2021
9	Не все двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных помещений, имеют устройства для самозакрывания (некоторые доводчики находятся в разобранном состоянии)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18 СНИП 21-01-97*; п. 62 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2021
10	На первом этаже на путях эвакуации горючие материалы (линолеум в переходе, не предоставлен сертификат соответствия)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*	01.06.2021
11	Ковровое покрытие спортивного зала выполнено из горючего материала (не предоставлен сертификат соответствия)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*	01.06.2021
12	На путях эвакуации горючие материалы (ковровое покрытие на лестничных клетках, в коридорах)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНИП 21-01-97*	01.06.2021
13	Не во всех пожарных шкафах имеется ключ для открывания	п. 18 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2021

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Вдовин Алексей Викторович - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«3» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

«3» ноября 2020 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219